

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.АД67.В.00547/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛП ПОЛИФАС» (ООО «ПЛП ПОЛИФАС»).

ОГРН: 1127847405465, ИНН: 7840474619. Место нахождения (адрес юридического лица): 188301, Россия, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Пудостьское, Промзона Корпиково, ЗД. 2А/3, помещение №1, телефон: +7 (812) 337-12-26, адрес электронной почты: polifasplus@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛП ПОЛИФАС» (ООО «ПЛП ПОЛИФАС»).

ОГРН: 1127847405465, ИНН: 7840474619. Место нахождения (адрес юридического лица): 188301, Россия, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Пудостьское, Промзона Корпиково, ЗД. 2А/3, помещение №1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188301, Россия, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Пудостьское, Промзона Корпиково, д.3Б.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».

ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область,

г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115088, Россия,

г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495)120-77-91,

адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия тепло- и звукоизоляционные из вспененного полиэтилена, без обкладочного материала применяемые внутри зданий и сооружений: рулонная изоляция толщиной от 0,5 до 10 мм, плотностью от 16 до 25 кг/м3, серии «СРП»; листовая изоляция толщиной от 10 до 100 мм, плотностью от 16 до 25 кг/м3 серии «СМП», марки «СТРОЙМАТ», выпускаемые по ТУ 22.21.41.110-001-09693619-2017 (с изменением № 1) «Изделия тепло- и звукоизоляционные из вспененного полиэтилена. Трубная изоляция серии СТП, рулонная изоляция серии СРП, СТРОЙМАТ серии СМП, жгутовая изоляция серии СЖП».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.41.115

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 23-12-22/1-С от 22.12.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Общества с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ОМ35);

акта анализа состояния производства № БЦ123-300.23-05 от 01.11.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67).

Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению на 1 листе.

Условия хранения: в крытых сухих помещениях, предохраняя их от воздействия прямых солнечных лучей, температура хранения не более +40 °С. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.12.2023 г. по 26.12.2028 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Елистратов Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00547/23


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа по дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по токсичности продуктов горения – высокоопасные (Т3)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Елистратов Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))