



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00042

№ ПС 008986

Срок действия с 19.01.2024 по 18.01.2027

Код ОКПД 2: 22.21.41.115

Код ТН ВЭД: 3921190000

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛП Полифас". ОГРН: 1127847405465.
Юридический и фактический адрес: Россия, 188301, Ленинградская обл, м.р-н Гатчинский, с.п. Пудостьское, массив Пудость, Корпиково промзона, зд. 2А/3, помещ. 1.
Телефон: +78123371226.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛП Полифас". ОГРН: 1127847405465.
Юридический и фактический адрес: Россия, 188301, Ленинградская обл, м.р-н Гатчинский, с.п. Пудостьское, массив Пудость, Корпиково промзона, зд. 2А/3, помещ. 1. Телефон: +78123371226.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

**Орган по
сертификации**

№ ССБК RU.ПБ34 Орган по сертификации продукции ООО «НИЦ»,
Россия, 302028, Орловская область, город Орел, улица Ленина, дом 39а,
помещения 6-9, литер А, кабинеты №№ 5, 12, 16

номер свидетельства о подтверждении компетентности, наименование, адрес

**Подтверждает,
что продукция**

Изделия тепло- и звукоизоляционные из вспененного полиэтилена: Трубная изоляция
серии СТП, жгутовая изоляция серии СЖП, изготавливаемые в соответствии с
ТУ 22.21.41.110-001-09693619-2017 с Изменением 1. Серийный выпуск.

наименование продукции

**Соответствует
требованиям**

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»,
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»,
ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения», п.п. 4.18, 4.20.
Подтверждаемые требования см. Приложение № 1 (бланк № ПС005529).

**Проведенные
исследования
(испытания)
и измерения**

Протоколы испытаний № 24-01-18/01ДС от 17.01.2024 г., № 24-01-18/02ДС от
17.01.2024 г., выданные Испытательной лабораторией ООО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (свидетельство о
подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ32)
номер и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа

**Представленные
документы**

ТУ 22.21.41.110-001-09693619-2017 с Изменением 1 «Изделия тепло- и
звукоизоляционные из вспененного полиэтилена Трубная изоляция серии СТП,
рулонная изоляция серии СРП, СТРОЙМАТ серии СМП,
жгутовая изоляция серии СЖП».

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по
сертификации


подпись

Е.И. Гладышев
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

А. П. Котов
инициалы, фамилия





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU. ПБ34. Н00042

№ ПС 005529

**Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе
для подтверждения соответствия продукции**

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Подтвержденные при испытаниях требования национального стандарта
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.18	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.20	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа токсичности продуктов горения – ТЗ (высокоопасные)

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по
сертификации


подпись

Е.И. Гладышева

инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты)


подпись

А.П. Котовский

инициалы, фамилия

