

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00188/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" (АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ").

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 391720, Рязанская область, м.р-н. Михайловский, г.п. Октябрьское, рп. Октябрьский, п. Тереховое, ул. Заводская, зд.1. ОГРН: 1026200596927. ИНН: 6208000498. Телефон +7(4912)40-71-32, адрес электронной почты Berezina@cemros.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" (АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ").

ОГРН 1026200596927, ИНН 6208000498. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 391720, Рязанская область, м.р-н. Михайловский, г.п. Октябрьское, рп. Октябрьский, п. Тереховое, ул. Заводская, зд.1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС".

ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты upk-progress@rambler.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Цементы общестроительные. Портландцемент с минеральными добавками типа ЦЕМ II, подтипа А со шлаком (Ш) от 6% до 20%, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий (Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020).

ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия".

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.51.12.112

код ТН ВЭД ЕАЭС: 2523 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 02/0961 от 15.11.2024, № 02/1008 от 10.12.2024 Испытательной лаборатории "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПЮ34; акта о результатах анализа состояния производства № 00197 от 08.11.2024.

Схема сертификации по ГОСТ Р 56836-2023.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие цемента при соблюдении правил транспортирования и хранения: при поставке без упаковки на момент поставки - не более 60 суток с даты отгрузки; при поставке в таре - в течение 60 суток с даты отгрузки. Условия хранения в упаковке: в мешках трехслойных из микрокрепированной бумаги - в сухих помещениях на поддонах, в паллетах тарированного цемента в термоусадочной пленке - под навесом или на открытых площадках, при условии целостности водонепроницаемой упаковки; в неупакованном виде - в силосах или других закрытых емкостях.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.12.2024 по 11.12.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Бондарь Любовь Александровна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)