

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,  
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф  
Номер записи в ПАЛ: RA.RU.710250

**СОГЛАСОВАНО**

Технический директор органа инспекции  
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

24.07.2024

ВРИО Лонкина Е.А.

№ 003252

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции – Заместитель  
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Лонкина

24.07.2024

Экспертное заключение

от

24.07.2024

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:  
**Плиты теплоизоляционные пенополистирольные экструзионные «Экструзионный пенополистирол».**

**1. Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов.

**2. Заявитель:** ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, ком. 13, ИНН: 7702521529, ОГРН: 1047796256694.

**Производитель:** ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС». 390047, Рязанская область, г. Рязань, р-н Восточный промузел, д. 21.

**3. Основание для проведения экспертизы:** заявление доверенного лица ООО «ИНБРОКСЕРВИС» ИНН 9717015568, ОГРН 1167746147293 зарегистрировано 10.02.2016 в регионе Москва по адресу: 129164, г Москва, улица Ярославская, дом 8 КОРПУС 7, ОФИС 211, №003293/ОИ от 23.07.2024г.

Производство экспертизы начато: в 08-30 ч. 23.07.2024г.

Производство экспертизы окончено в 09-10 ч. 24.07.2024г.

**4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- Техническая документация производителя;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Протокол № 141Л/3-19.07/24 от 19.07.2024 г., выданный: Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1, ком. 20, Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: info-light@cert-group.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63;

- Макет этикетки.

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

**6. В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** В промышленном, гражданском и транспортном строительстве в качестве тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе для сердечников сэндвич-панелей, а также в качестве теплоизоляционных слоев в основании автомобильных и железных дорог для укрепления земляного полотна.

**Продукция производится по: СТО 72746455-3.3.4-2023.**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технической документации и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем. Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол № 141Л/3-19.07/24 от 19.07.2024 г., выданный: Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1, ком. 20, Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: info-light@cert-group.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63:

| Наименование показателя<br>и/или критерий соответствия<br>по НД | Единицы<br>измерений | НД на методы<br>испытаний | Значение показателей |                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                 |                      |                           | по НД                | результаты<br>испытаний |
| Электрические свойства                                          |                      |                           |                      |                         |
| Уровень напряженности<br>электростатического поля               | кВ/м                 | СанПиН № 9-29.7-<br>95    | Не более 15          | 10,7                    |

| Наименование показателя<br>и/или критерий соответствия<br>по НД | Единицы<br>измерений | НД на методы<br>испытаний | Значение показателей |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                 |                      |                           | по НД                | результаты<br>испытаний         |
| Токсикологические показатели                                    |                      |                           |                      |                                 |
| Индекс токсичности<br>(воздушная среда)                         | %                    | МР 29ФЦ/2688-<br>2003     | 80-120               | 101,3<br>Образец не<br>токсичен |
| Органолептические показатели                                    |                      |                           |                      |                                 |
| Запах образца                                                   | Балл                 | Инструкция №<br>880-71    | Не более 2           | 1                               |

| Наименование показателя<br>и/или критерий соответствия<br>по НД | Единицы<br>измерений | НД на методы<br>испытаний | Значение показателей |                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                 |                      |                           | по НД                | результаты<br>испытаний |
| Санитарно-химические показатели. Миграция в воздушную среду     |                      |                           |                      |                         |
| Стирол                                                          | мг/м³                | МУК 4.1.3167-14           | Не более 0,002       | Менее 0,001             |
| Толуол                                                          | мг/м³                | МУК 4.1.3167-14           | Не более 0,3         | Менее 0,005             |

| Наименование показателя<br>и/или критерий соответствия<br>по НД | Единицы<br>измерений | НД на методы<br>испытаний | Значение показателей |                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                 |                      |                           | по НД                | результаты<br>испытаний |
| Ксилол                                                          | мг/м <sup>3</sup>    | МУК 4.1.3167-14           | Не более 0,1         | Менее 0,005             |
| Формальдегид                                                    | мг/м <sup>3</sup>    | МУК 4.1.1045-01           | Не более 0,01        | Менее 0,001             |

изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации. Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименования предприятия – изготовителя и/или его товарного знака;
- адрес изготовителя или его уполномоченного представителя;
- условного обозначения продукции;
- код маркировки в соответствии с ГОСТ 32310;
- номера партии и рабочую смену или дату изготовления и цех предприятия, или код отслеживания;
- число изделий в упаковке (шт.) и общую площадь изделий в упаковке (м<sup>2</sup>) и объем упаковки (м<sup>3</sup>), если необходимо.
- класс пожарной опасности;
- декларируемое термическое сопротивление;
- декларируемую теплопроводность;
- гарантийный срок хранения продукции.

#### **Заключение:**

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Плиты теплоизоляционные пенополистирольные экструзионные «Экструзионный пенополистирол», **производитель:** ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС». 390047, Рязанская область, г. Рязань, р-н Восточный промузел, д.21, **соответствует:** нормативам и требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Санитарный врач по общей гигиене

Карпунин О.Ю.